

Storatherm Aqua AF 3000/1, ballon d'eau potable, blanc, 10 bar

N° d'art.: 7848400

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	AF 3000/1
Couleur	blanc
Isolation	X
Volume nom.	2695 l
Volume nom. tube ondulé	77 l
Construit en fonction de	EN 12897
Nombre de manchons	0 St.
Température de service	95 °C
Température de service adm. échangeur de chaleur	110 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Pression de service adm. échangeur de chaleur	16 bar
Pression de service	10 bar
Raccord eau potable	R 2"
Raccord surface(s) de chauffe	R 11/4"
Raccord circulation	R 2"
Raccord eau froide / eau chaude	R 2"
Raccord aller / retour	R 11/4"
Indice NL conventionnel	66,0
Surface de chauffe supérieure	9,42 m ²
Diamètre	1440 mm
Hauteur max.	2875 mm
Cote de basculement env.	3026 mm
Poids	790,00 kg

Description

Storatherm Aqua

Ballon d'eau chaude sanitaire pour le chauffage indirect de l'eau potable en version verticale avec un échangeur de chaleur intérieur.

Réservoir en acier S235JR+AR, conception selon DIN EN 12897 et directive Équipements sous pression 2014/68/UE. L'émaillage pour une eau potable à hygiène irréprochable est réalisé selon DIN 4753 T3.

Ballon d'eau potable jusqu'à 500 litres avec système isolant non amovible à haute efficience, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2 ; ballon d'eau potable avec une contenance > 500 à 1 000 litres avec isolation 100 mm, ballon d'eau potable avec une contenance > 1.000 litres avec isolation amovible en non-tissé 120 mm, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2. Les réservoirs jusqu'à 2.000 litres sont livrés avec une isolation. Les réservoirs à partir de 3.000 litres sont transportés à l'horizontale, sans isolation. L'isolation est à commander séparément.

Ballon d'eau potable disponible jusqu'à une contenance de 500 litres dans les classes d'efficacité énergétique A, B et C. Ballon d'eau potable avec une contenance > 500 litres uniquement disponible dans la classe d'efficacité énergétique C.

Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai à certification externe.